Średnia kwartalna

III kwartał 2026

Analizy	Jednostka	Najwyższe dopuszczalne wartości	Średnia
Fizykochemia			
Chlor wolny	mg/L Cl2	0.3	**0.18**
Stężenie jonów wodoru (pH)	-	6.5-9.5	**7.4**
Przewodność elektryczna właściwa w 25°C	µS/cm	2500	**275**
Mętność	NTU	akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	**0.5**
Barwa	mg/L Pt	akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	**5**
Żelazo ogólne	µg/L	200	**55**
Amonowy jon	mg/L NH4	0.5	**<0.050**
Zapach	-	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	akceptowalny
Smak	-	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	akceptowalny
Twardość ogólna	mg/L CaCO3	60-500	**130**
Magnez	mg/L	7-125	**<7**
Azotany	mg/L NO3	50	**1.9**
Chlorki	mg/L Cl	250	**18**
Siarczany	mg/L SO4	250	**43**
Utlenialność (indeks nadmanganianowy)	mg/L O2	5	**0.93**
Mangan	µg/L	50	**<5.0**
Chrom ogólny	µg/L	50	**<2.0**
Kadm	µg/L	5.0	**<0.5**
Miedź	mg/L	2.0	**<0.0030**
Nikiel	µg/L	20	**<5.0**
Ołów	µg/L	10	**<3.0**
Arsen	µg/L	10	**<3.0**
Srebro	mg/L	0.010	**<0.0010**
Trichlorometan (Chloroform)	µg/L	30	**11**
Bromodichlorometan	µg/L	15	**6.3**
Suma THM	µg/L	100	**24**
Glin	µg/L	200	**47**
Mikrobiologia			
Ogólna liczba mikroorganizmów w (22±2)°C po 72h	jtk/1ml	bez nieprawidłowych zmian	**42**

Mikrobiologia			
Bakterie grupy coli	NPL/100ml	0	**0**
Escherichia coli	NPL/100ml	0	**0**
Enterokoki	jtk/100ml	0	**0**
Clostridium perfringens	jtk/100ml	0	**0**